



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 35235946/410.03/2775192
Konu: Görüş Sorma

02/10/2013

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
b) Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 23/09/2013 tarihli ve 69689422/663.05/2616230 sayılı yazısı.

İliniz Yenimahalle ilçesinde Özel Ostim Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu adı altında açılması istenen kurum binasının dersliklerinde dışa bakan cephelerinin tamamının reklam amaçlı giydirme blok camla kaplı olduğu, havalandırmanın FANKOİL sistemi ile yapıldığının Standartlar Yönergesine uygun olup olmadığına ilişkin ilgi (b) yazı ve eki incelenmiştir.

İlgi (a) yönergenin 7 nci maddesi 1 inci fıkrasında; "Kurumların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir..." hükmü yer almaktadır. Buna göre söz konusu sistemin doğal havalandırmayı sağlamadığından mevzuat hükmüne uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet KÜÇÜK
Bakan a.
Genel Müdür